



Yleisötilaisuuden turvallisuus

Nestekaasu yleisötilaisuudessa

Tapahtumanjärjestäjän tulee kartoittaa tapahtumassa käytettävän palavien nesteiden ja nestekaasun kokonaistarve sekä neuvoteltava siitä pelastusviranomaisen kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tilaisuuden järjestäjän on tiedettävä nestekaasun käyttö- ja varastointipaikat.

Myyntipaikalla (ruokakojut noin 4 x 4 metriä) saa lähtökohtaisesti olla enintään 25 kg nestekaasua.

Mikäli alueella varastoidaan nestekaasua yli 200 kg, tulee tästä tehdä pelastuslaitokselle hyvissä ajoin ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (VNa 855/2012).

Varapullot ja käytetyt nestekaasupullot tulee säilyttää tilaisuuden järjestäjän varastokaapissa. Nestekaasun varastokaapin on oltava lukittava, tuulettuva ja palamatonta materiaalia. Varastokaappi on sijoitettava vähintään 3 metrin etäisyydelle yleisestä liikenneväylästä tai paikasta jossa kokoontuu ihmisiä. Se ei saa sijaita portaiden alla eikä poistumisteiden välittömässä läheisyydessä.

Nestekaasulaitteita ja pulloja käsittelevien henkilöiden tulee olla tietoinen nestekaasun ominaisuuksista ja vaaroista.

Nestekaasulaitteet on oltava CE merkittyjä sekä niistä tulee selvittää soveltuuko laite ulko- vai sisäkäyttöön. Sisätiloissa käytettävät kaasulaitteet on varustettava liekinvalvontalaitteella, joka estää palamattoman kaasun kertyminen tiloihin.

Käyttöpaikalla tulee olla käyttökuntoinen ja tarkastettu alkusammutuskalusto

- vähintään 1 kpl teholuokan 27A 144B C luokan käsiammutin sekä
- sammutuspeite 120x180c

Juhani Naskali
riskienhallintapäällikkö